

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 290»

426011.г. Ижевск, Холмогорова,39, тел.72-29-56

Отчет по устранению нарушений

требований пожарной безопасности

Предписание №02/21/1/1-1 от 11.03.2019г.

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения нарушения требования ПБ	Принятые меры для устранения нарушений
1.	Отделка (покрытие) полов помещений в здании детского сада выполнена из горючих материалов (линолеум) помещения групп (игровая) №4,11; спальных комнат №№4,8,9,11 вместо материалов класса пожарной опасности КМ2	15.02.2020г	Ввиду отсутствия финансирования будет частично выполнена замена линолеума в помещениях групп (игровых) №4,11, и спальных комнатах №№4,11 в период закрытия детского сада в июле-месяце.

Заведующий



/А.В. Халимова/