



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Удмуртской Республике**
(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)

Ленина ул., д. 106, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426009.
Тел. (3412) 22-23-10. E-mail: gsenr@udmnet.ru. Сайт: www.18.rospotrebnadzor.ru

**Предписание об устранении выявленных нарушений
обязательных требований
от 29.11.2024г. №3500**

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Булатовой Р.И., при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Образовательный комплекс - детский сад №290 "Эврика" (сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад №290») ИНН 1831080102, ОГРН 1021801165902.

Адрес места нахождения юридического лица: 426011, Удмуртская Республика, г Ижевск, ул. Холмогорова, 39.

Адреса мест осуществления деятельности:

-426011, Удмуртская Республика, г Ижевск, ул. Холмогорова, 39;

-426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, 1.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20);

-СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (далее СанПиН 1.2.3685-21).

В нарушение п.2.5.3 СП 2.4.3648-20, нарушена отделка стен и потолков: покрытие не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в следующих помещениях:

в МАДОУ «Детский сад №290» по адресу: 426011, Удмуртская Республика, г Ижевск, ул. Холмогорова, 39 в вентиляционной бассейна покрытие стен с дефектом в виде отхождения покраски, на поверхности потолка следы протечки. в МАДОУ «Детский сад №290» по адресу: 426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, 1 на пищеблоке в горячем цехе поверхность стен с дефектом в виде отсутствия четырех керамических плит.

В нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, в МАДОУ «Детский сад №290» по адресу: 426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, 1 на пищеблоке на стыках (на швах) стенок и низа моечной ванны для мытья сырых овощей дыра и трещины.

В нарушение п.2.4.2, п.3.1.1 СП 2.4.3648-20, в МАДОУ «Детский сад №290» по адресу: 426011, Удмуртская Республика, г Ижевск, ул. Холмогорова, 39 во всех группах количество детей

превышает число детей в группе исходя из расчета площади игровой комнаты при соблюдении нормы площади на 1 ребенка.

В нарушение п. 2.8.1 и п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21, в МАДОУ «Детский сад №290» по адресу: 426011, Удмуртская Республика, г Ижевск, ул. Холмогорова, 39 измеренные уровни искусственной освещенности ниже гигиенического норматива, а именно: в игровой комнате группы «Затейники» фактический показатель искусственной освещенности составил 304 лк при гигиеническом нормативе не менее 400 лк; в игровой комнате группы «Почемучки» фактический показатель искусственной освещенности составил 360 лк при гигиеническом нормативе не менее 400 лк; в игровой комнате группы «Смайлики» фактический показатель искусственной освещенности составил 342 лк при гигиеническом нормативе не менее 400 лк.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений

предписываю:

В МАДОУ «Детский сад №290» по адресу: 426011, Удмуртская Республика, г Ижевск, ул. Холмогорова, 39:

- 1) В соответствии с п.2.5.3 СП 2.4.3648-20, выполнить ремонт стен и потолков в вентиляционной бассейна. Срок устранения: 01.09.2025 г.
- 2) В соответствии с п. 2.4.2, 3.1.1. СП 2.4.3648-20, при формировании общеразвивающих групп детей исходить из расчета площади игровой комнаты при соблюдении норм площади на 1 ребенка: для групп раннего возраста - не менее 2,5 кв.м. на 1 ребенка и для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 кв.м на одного ребенка. Представить список групп с количеством детей. Срок устранения нарушений до 01.09.2025г.
- 3) В соответствии с п. 2.8.1 и п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21, обеспечить уровень искусственной освещенности в игровых комнатах групп «Затейники», «Почемучки», «Смайлики» не менее 400 лк. Подтвердить протоколом измерения искусственной освещенности. Срок устранения нарушений до 01.09.2025г.

В МАДОУ «Детский сад №290» по адресу: 426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, 1:

- 1) В соответствии с п.2.5.3 СП 2.4.3648-20, поверхность стен в горячем цехе пищеблока выполнить ровной и гладкой, обеспечивающей проведению влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств Срок устранения: 01.09.2025 г.
- 2) В соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, на пищеблоке выполнить ремонт/заменить на новую моечную ванну для мытья сырых овощей. Срок устранения: 01.09.2025 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МАДОУ №290, юридический адрес: 426011, Удмуртская Республика, г Ижевск, ул. Холмогорова, 39.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике по адресу: 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск ул. Ленина, д. 106, тел./факс 22-23-09, доб. 506 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до « 01 »

сентября 2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.


Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора



Булатова Р.И.

С предписанием ознакомлен(а) « 29 » ноября 2024г.


(подпись)
(инициалы и фамилия)