



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 323 т.60-66-57, E-mail: oktgrn@mchs-18.ru

г. Ижевск

«11» марта 2019г.

Предписание № 02/21/1-1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад
№ 290», заведующему МАДОУ № 290 Халимовой Алевтине Владиславовне

*(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
физического лица, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)*

во исполнение распоряжения № 02/21 от «13» февраля 2019 г., выданного заместителем главного
государственного инспектора г. Ижевска по пожарному надзору Королевым Алексеем
Витальевичем, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», в период с 13 ч. 30 мин. «19» февраля 2019 г. по 10 ч. 00 мин. «11» марта 2019 г.
проведена внеплановая выездная проверка объекта(ов) защиты Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 290» (юридический адрес:
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Холмогорова, 39), осуществляющего свою деятельность по
адресу(ам): Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Холмогорова, 39.

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор города Ижевска по пожарному
надзору Тихомирова Гульнара Сагитовна.

совместно с: заведующим МАДОУ «Детский сад № 290» Халимовой Алевтиной Владиславовной.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с ука- занием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного наруше- ния	Пункт (абзац пункта) и наименование нор- мативного правового акта Российской Феде- рации и (или) норма- тивного документа по пожарной безопасно- сти, требования кото- рого (-ых) нарушены	Срок уstra- нения на- руше- ния тре- бования по- жарной безопасно- сти	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только вы- полнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1/1/1	Отделка (покрытие) полов поме- щений в здании детского сада вы- полнена из горючих материалов (линолеум) помещения групп (иг- ровая) №№ 4, 11; спальных комнат №№ 4,8,9,11 вместо материалов класса пожарной опасности КМ2.	ч.7 ст.134 ФЗ №123-ФЗ.	15.02.2020г.	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 6 ч. 1 (п. 1, п. 2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

Подписи лиц проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Ижевска
по пожарному надзору Тихомирова Г.С.
(должность, фамилия, инициалы инспектора)



Предписание для исполнения получил:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«11» марта 2019 г.

(подпись)