



Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Удмуртской Республике

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 323, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 323, тел. 60-66-57 E-mail: oktgrn@mchs-18.ru

МАДОУ №290
г. Ижевск

426000, УР, г. Ижевск, ул. Хотмогорова, 39
адрес места нахождения

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«09» декабря 2022 г.

г. Ижевск
(место рассмотрения: город, село, район)

Я, заместитель главного государственного инспектора г. Ижевска по пожарному надзору
Белых Никита Андреевич,
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев материалы дела № 02/56 от «09» декабря 2022 г. об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении МАДОУ №290

установил:

«24» ноября 2022 г. в 14 ч. 00 мин. по результатам плановой выездной проверки за соблюдением требований норм и правил пожарной безопасности в помещениях и на территории Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Образовательный комплекс - Детский сад № 290 «Эврика», расположенного по адресу: г. Ижевск, ул. Хотмогорова, 39 юридическое лицо МАДОУ № 290 имело возможность для соблюдения норм пожарной безопасности и не приняла все зависящие от него меры по их соблюдению, нарушив действующие требования норм и правил пожарной безопасности в Российской Федерации за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16, а также частями 6, 6.1 и 7 статьи 20.4 КоАП РФ, установленные Федеральным законом РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 г. № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», сводом правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», сводом правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», сводом правил СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение», НПБ 104-03, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1.	2.	3.
1	Работа эвакуационного освещения в круглоосуточном режиме либо включение его автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения не предусмотрено.	п. 37 Правил противопожарного режима в РФ, п. 4.3.12 СП 1.13130.2020, п. 7.6.5 таблица 7.28 СП 52.13330.2016.
2	Отделка (покрытие) полов в группах (игровая) № 4, 8; спальных комнат в группах № 4, 8, 9 выполнена материалами (линóleум), не имеющими сведений (сертификатов) о подтверждении соответствия требованиям пожарной безопасности.	ст. 145 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ.
3	Система пожарной сигнализации не обеспечивает автоматическое дублирование сигнала в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре (ООО «САК» и МАДОУ «Детский сад №290» заключен договор №260/22-ус от 28.01.2022, на момент 24.11.2022 оператор связи лицензии «Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» не имеет).	ст. 24.3 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ, п.7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ, п. 4 Постановления Правительства РФ от 28.07.2020 №1128.
4	Уровень звука сигналов системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях детского сада не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума не обеспечивается (фактически уровень звука: спальная группы Почемучки - 52 дБА, спальная группы Затеишки - 47 дБА, спальная группы Академики - 42 дБА, спальная группы Непоседы - 48 дБА, спальная группы Ушки - 45 дБА, спальная группы Фантазеры - 38 дБА, спальная группы Фиксики - 38 дБА, спальная группы Смайлики - 40 дБА, спальная группы Супер детки - 38 дБА, изостудия группы Ладушки - 51 дБА, спальная группы Звездочки - 51 дБА, спальная группы Кнопочки - 52 дБА, вместо 55 дБА).	ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ, п. 4.2 СП 3.13130.2009, п. 3.15 НПБ 104-03.

Причинами административного правонарушения и условиями, способствовавшими совершению административного правонарушения, явились бездействие должностных лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности, их халатное отношение к вопросам пожарной безопасности, не достаточность знания работниками организации требований пожарной безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 23.34, 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Вам необходимо безотлагательно рассмотреть представление, принять конкретные меры по устраниению допущенных нарушений, их причин и условий, им способствующих. Обеспечить безусловное исполнение требований пожарной безопасности.

О принятых мерах необходимо сообщить в течение одного месяца в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска, по адресу: 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 323.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Заместитель главного государственного инспектора
города Ижевска по пожарному надзору

Н.А. Белых

Представление получил
Заведующий МАЦОВ №290

09.12.2020

дата, подпись

А.В. Халимова
Ф.И.О.

представление направлено _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Телефон доверия ГУ МЧС России по УР – 8(3412) 51-99-99