

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Образовательный комплекс - детский сад № 290 «Эврика»
426011.г. Ижевск, Холмогорова,39, тел.72-29-56**

**Отчет по устранению нарушений закона
Представление №51-2023 от 26.01.2023г.**

№ п/ п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения Ижевск, ул. Холмогорова, 39	Срок устранения нарушения	Принятые меры для устранения нарушений
1.	Не проведена подготовка и переподготовка должностных лиц по вопросам работы со служебной информацией ограниченного распространения (пп. «г» п.22 Требований)		выполнено
2.	Объект (территория) не оборудован системой оповещения и управления эвакуацией либо автономной системой (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации (за исключением пожарного оповещения при срабатывании пожарной сигнализации) (пп. «д» п.24 Требований)		Ввиду отсутствия финансирования направлено письмо Учредителю №6 от 31.01.2023г. о выделении средств
3.	Объект не оборудован охранной сигнализацией (пп. «д» п.25 Требований)		Ввиду отсутствия финансирования направлены письма Учредителю №79 от 28.06.2022г. №6 от 31.01.2023г. о выделении средств
4.	Не оборудовано на 1-м этаже отдельное помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ (пп. «в» п. 25 Требований)		Ввиду отсутствия финансирования направлено письмо Учредителю №6 от 31.01.2023г. о выделении средств
	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения Ижевск, ул. 10 лет Октября,1		
1.	Не проведена подготовка и переподготовка должностных лиц по вопросам работы со служебной информацией ограниченного распространения (пп. «г» п.22 Требований)		выполнено

2.	Объект (территория) не оборудован системой оповещения и управления эвакуацией либо автономной системой (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации (за исключением пожарного оповещения при срабатывании пожарной сигнализации) (пп. «д» п.24 Требований)		Ввиду отсутствия финансирования направлено письмо Учредителю №6 от 31.01.2023г. о выделении средств
3.	Объект не оборудован охранной сигнализацией (пп. «д» п.25 Требований)		Ввиду отсутствия финансирования направлены письма Учредителю №79 от 28.06.2022г. №6 от 31.01.2023г. о выделении средств
4.	Не оборудовано на 1-м этаже отдельное помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ (пп. «в» п. 25 Требований)		Ввиду отсутствия финансирования направлено письмо Учредителю №6 от 31.01.2023г. о выделении средств
5.	Система видеонаблюдения с учетом количества установленных камер и мест их размещения не обеспечивает непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории), а именно не просматриваются электрощитовая и водомерный узел (п.30 Требований)		Ввиду отсутствия финансирования направлены письма Учредителю №79 от 28.06.2022г. №6 от 31.01.2023г. о выделении средств
6.	Архивирование и хранение данных с камер видеонаблюдения составляет менее одного месяца (п.30 Требований)		Ввиду отсутствия финансирования направлены письма Учредителю №79 от 28.06.2022г. №6 от 31.01.2023г. о выделении средств

Заведующий



/А.В. Халимова/